


**KATALOG
AUTOMATION**
25 – 03 – 03
**PROJEKTIERUNGS
VORSCHRIFTEN**
**Strukturierung von audatec-Firmware
(Datenbahnsteuerstation)**
Verteiler : G, P, M, K, F
Technische Vorbereitungsunterlage, audatec, Software, Strukturierung Datenbahnsteuerstation
Ausgearbeitet :

– TSS –

Bestätigt :

– L –

Geltungsbereich

Die vorliegende PV enthält die Aufstellung der zur Strukturierung der Datenbahnsteuerstation notwendigen Angaben.
Die Strukturierung selbst erfolgt am Strukturierarbeitsplatz (s. Bedienungsanleitung STRAPZ)

Strukturierdaten DSS :

Zur Strukturierung der Datenbahnsteuerstation sind folgende Angaben notwendig :

- Anlagenkonfiguration :
 - . Anzahl Datenbahnsteuerstationen (Kassetten)
 - . Anzahl Wartenrechner bzw. Koppereinheit-Wartenrechner
 - . Anzahl sonstige Funktionseinheiten
 - . Anzahl Pultsteuerrechner
 - . Anzahl Reserve-Basiseinheiten
 - . Anzahl Basiseinheiten
- Rechnerkonfigurationen :
 - . Anzahl Datenbahnen

Hinweis:

Zur Erzielung einer hohen Zuverlässigkeit sind der Einsatz eines DSS-Blockes mit zwei DSS-Kassetten und zwei Datenbahnen vorzusehen.

Ist ein Inbetriebnahmegerät vorgesehen, muß es als sonstige Funktionseinheit berücksichtigt werden.

Ergebnis der Strukturierung am STRAPZ

Ergebnis der Strukturierung ist ein EPROM-Lochband für einen objektabhängigen EPROM je Datenbahnsteuerstation auszugeben.

Der Nachdruck bzw. die Vervielfältigung, auch auszugsweise sowie die Weitergabe dieses Kataloges an Dritte ist nur mit Genehmigung des VEB GRW Teltow zulässig.
Wird gegen die Maßgabe verstoßen, behält sich der VEB GRW Teltow rechtliche Schritte vor.

Katalogisierung : VEB Geräte- und Regler-Werke Teltow
Betrieb des VEB Kombinat Automatisierungsanlagenbau
1530 Teltow Oderstr. 74 - 76

Bearbeiter : Wätzel

Abt.: -TSS-

Tel.: 44 25 81

Änderungsdienst :

Abt.: TAK

Telefon : Teltow 440
Telex : 015129
Betr.-Nr. : 01777 09 4